

Tankservice M. Wandrei - Checkliste

Sicherheitscheck

Haben Sie folgende Papiere in Ihren Unterlagen?

Baugenehmigung (für Tanks über 5.000 Liter)

Anzeigebestätigung der unteren Wasserbehörde (alle Erdtanks und oberirdische Anlagen über 1.000 Liter)

Protokolle der Sachverständigenprüfungen (Pflichten des Betreibers)

Das können Sie sicher selber sicherstellen:

Ist der Auffangraum frei und einsehbar?

Sollten Sie eine der folgenden Fragen mit ja beantworten, dann erscheint die Überprüfung Ihrer Anlage durch einen ausgewiesenen Fachbetrieb sinnvoll.

ja nein

Riecht es auffällig nach Heizöl?

Sehen Sie Ölflecken auf dem Boden?

Sehen Sie Roststellen an der Anlage?

Ist der Heizöltank beschädigt, undicht oder verformt?

Sind Heizöl führende Leitungen abgeknickt, beschädigt oder undicht?

Ist die Beschichtung des Auffangraumes beschädigt oder fehlt sie ganz?

Sollten Sie eine der folgenden Fragen mit nein beantworten, dann erscheint die Überprüfung Ihrer Anlage durch einen ausgewiesenen Fachbetrieb sinnvoll.

ja nein

Ist der oberirdische Heizöltank einsehbar? (Wandabstand) und zugänglich?

Ist der Befüllungsschacht des Erdtanks sauber und flüssigkeitsdicht?

Ist die Entlüftungsleitung gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt?

Haben Sie einen funktionsfähigen Grenzwertgeber (Überfüllsicherung) (nur für Anlagen ab 1.000 l)?

Hat Ihr doppelwandiger Tank ein funktionsfähiges Leckanzeigergerät?

Öllagerdaten

| | | | |
|---|------------------------|------------------------------|------------------|
| Hersteller | Baujahr | Tankunterlagen vorhanden: ja | nein |
| Gesamtvolumen(l) | Aktueller Füllstand(l) | Letzte Tankreinigung | |
| Batterietank | Werkstoff | Behälteranzahl | Einzelvolumen(l) |
| Standortgefertigter Tank | Werkstoff: Stahl | GFK | Volumen(l) |
| Erdtank | Werkstoff: Stahl | Beton/GFK | |
| Ist die Anlage der unteren Wasserbehörde gemeldet? ja | | nein | unbekannt |
| Merkblatt vorhanden? | ja | nein | |

Adressdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Name des Betreibers | Standort der Anlage |
| Straße/Hausnummer | |
| PLZ/Ort | |
| Telefon | |

Wir wünschen eine Beratung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bitte senden Sie uns das Formular an Faxnr. 06103 - 8 04 57 47 oder per E-Mail an info@tankservice24.de